

نیروگاه گازی خلیج فارس

فرم استعلام بهاء

خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در جدول ذیل تعیین و اعلام فرمایید .

ردیف	شرح کالا یا خدمات مورد استعلام	تعداد (عدد)	قیمت پیشنهادی واحد(ریال)	قیمت کل پیشنهادی (ریال)
۱	ترانسفورماتور PN:0396083 MANUFACTURER: GUTOR T004 PSU TRAFO SUB.ASS(220-20% /T004 +20%)	۲		
۲	کارت FRONT PANEL PDW PN : 0900897 MANUFACTURER: GUTOR	۱		

۱- محل تحویل کالا در سایت نیروگاه خلیج فارس واقع در بندرعباس – شهر قلعه قاضی می باشد .

۲- پیش پرداخت معادل ۲۵ درصد مبلغ پیشنهادی و در قبال ارائه سفته صورت می پذیرد .

۳- گارانتی قطعه /خدمات مزبور به مدت می باشد .

۴- مدت زمان تحویل قطعه/ارائه خدمات می باشد .

۵- اعتبار پیشنهاد قیمت از آخرین مهلت ارسال استعلام حداقل یکماه و تا تاریخ ۰۰/۰۰/۰۰۰۰ میباشد ، در صورت درج تاریخ کمتر از یکماه از آخرین مهلت ارسال استعلام ، ملاک همان یکماه پس از آخرین مهلت استعلام میباشد.

۶- قیمت پیشنهادی فقط در فرم استعلام بهاء ارسالی قید گردد .

۷- کلیه هزینه های مربوط به حمل و ارسال قطعه /ایاب و ذهاب/ بسته بندی/ ترخیص احتمالی/ سود بازرگانی/ کلیه عوارض قانونی و... (به جز مالیات بر ارزش افزوده) بعهده آن شرکت می باشد و در قیمت پیشنهادی لحاظ شده است و خارج از آن مبلغی به فروشنده پرداخت نمی گردد .

۸- قیمت پیشنهادی شامل هیچ گونه تعدیلی نخواهد شد .

۹- قیمت پیشنهادی الزاماً به صورت ریالی در جدول فوق درج گردد.

۱۰- کالا / خدمات پیشنهادی مطابق با شرح جدول فوق میباشد.

۱۱- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام مودیان بصورت جدا از مبلغ فوق به فروشنده پرداخت می شود .

بدینوسیله حاضرم جدول فوق و بندهای مندرج ۱ الی ۱۱ در این فرم استعلام بهاء را طبق قیمتهای پیشنهادی فوق تکمیل و تحویل ☐ / انجام ☐ نمایم.

شرکت یا موسسه

کد اقتصادی/کد ملی.....

آدرس و تلفن :

مهر و امضاء مدیر شرکت یا موسسه یا شخص حقیقی

در اجرای درخواست خرید شماره که در تاریخ به اینجانب ارجاع گردید. این استعلامیه در کمال دقت تنظیم و اخذ گردید و صحت مندرجات آن را گواهی می نمایم.

تاریخ: _____
مأمور خرید _____

صحت مراتب فوق در مورد اخذ استعلام از شرکت / موسسه مذکور مورد تایید می باشد.

تدارکات

توضیحات :

GUTOR, CH-Wettingen		TOTAL BILL OF MATERIAL		NIVEAU TOTALLY	WBORK20	Job No.	120537 - 3001
PRINTDATE		23.01.03 TIME		15:11:20		PAGE	1
Niveau	Pos.No.	Item No.	Rev.	ITEM DESCRIPTION		Qty	Unit
0				00 INVERTER BRU10/BRU20		2,000	PCS
1		0000002		01 REV.02		1,000	PCS
1	A002	0400471		04 PCA FUSE BOARD		1,000	PCS
1	A004	0400470		04 PCA RFI/FUSE BOARD		1,000	PCS
1	A005	0400470		04 PCA RFI/FUSE BOARD		1,000	PCS
1	A006	0400470		04 PCA RFI/FUSE BOARD		1,000	PCS
1	A025	0400474		01 EXTERNAL CONN. BOARD		1,000	PCS
1	A032	0204075		06 POWER MODULE 2/2 24-300VDC 140ARMS		1,000	PCS
1	A035	0204430		05 STATIC SWITCH PEW IAC =< 100A AC		1,000	PCS
1	A036	0204430		05 STATIC SWITCH PEW IAC =< 100A AC		1,000	PCS
1	A050	0400646		01 FAN CONN.BOARD W/O TRANSF. UL		1,000	PCS
1	A055	0400649		01 PCA FAN MONITOR 8 CH 120V-15% / 240V+10%		1,000	PCS
1	A070	0400659		05 PCA UPS CONTROLLER 3PH/1PH WITH RTC		1,000	PCS
1	A070	0901052		03 EPROM'S FOR CONTR. PP1000/3000 RTC		1,000	PCS
1	A071			00 MODIFIKATION 0400775		1,000	PCS
				T6=T9=T12=0030697			
1	A071	0030697		01 SAFETY ISOL.TRANSF. -15% 220-240VAC +10%		3,000	PCS
1	A071	0400775		02 PCA INTERFACE UPS/DP 220V DC W/O TRANSF.		1,000	PCS
1	A072	0400517		04 PCA ALARM CONTROLLER		1,000	PCS
1	A073	0900897		03 FRONTPANEL PEW/PDW/ SDC		1,000	PCS
1	A078	0400522		02 PCA RELAY BOARD 24V= 16 RELAYS		1,000	PCS
1	A08.	0003316		02 CUBICLE HEATER 110-303V AC +/-10%		1,000	PCS
1	A201	0500162		03 PCA PSU AC SUPPLY +20VDC/+-12VDC/+5VDC		1,000	PCS
1	A202	0500160		03 PCA PSU 220VDC / +20VDC/+-12VDC/+5VDC		1,000	PCS
1	CABL	0016781		03 CABLETREE PXW SHORT UL		1,000	PCS
1	CB02	0005710		00 CAPAC. 350V 6800UF ELECTROLYTE		3,000	PCS
1	CB04	0005007		02 CAPACITOR 3UF 400V 50/60HZ		1,000	PCS
1	C01F	0005007		02 CAPACITOR 3UF 400V 50/60HZ		1,000	PCS
1	C02F	0005007		02 CAPACITOR 3UF 400V 50/60HZ		1,000	PCS
1	C301	0005155		02 CAPACITOR 55UF 450V MP		1,000	PCS
1	C301	0005158		02 CAPACITOR 110MF 250V		2,000	PCS
1	E001	0920693		05 FAN SUB:ASSY 230V AC		1,000	PCS
1	E002	0920693		05 FAN SUB:ASSY 230V AC		1,000	PCS
1	F021	0015142		01 SEMIC.FUSE 100A 250V UL/CSA		1,000	PCS
1	F021	0901189		01 INDICATOR FOR FWX FUSE 70A-200A		1,000	PCS
1	F028	0015145		01 SEMIC.FUSE 225A 250V UL/CSA		1,000	PCS

GUTOR, CH-Wettingen		Stückliste alles, Niveau insgesamt		WBORK20	Arbeitsnr 120537 - 3001	
Druckdatum 02.05.03		Zeit 11:12:50			Seite 2	
Niveau	Posnr.	Artnr.	Rev	Art.beschreibung		Anzahl Einh.
1	F069	0017019	00	STECKERPATRONE 5A 6,3 X 32		1,000 STK
1	F069	0017092	00	FUSEHOLDER 6,3X32MM 660VAC		1,000 STK
1	F070	0017019	00	STECKERPATRONE 5A 6,3 X 32		1,000 STK
1	F070	0017092	00	FUSEHOLDER 6,3X32MM 660VAC		1,000 STK
1	F071	0017019	00	STECKERPATRONE 5A 6,3 X 32		1,000 STK
1	F071	0017092	00	FUSEHOLDER 6,3X32MM 660VAC		1,000 STK
1	F072	0017019	00	STECKERPATRONE 5A 6,3 X 32		1,000 STK
1	F072	0017092	00	FUSEHOLDER 6,3X32MM 660VAC		1,000 STK
1	F301	0015205	00	SICHERUNG DIN00 63A GL		1,000 STK
1	F301	0017100	00	SICHERUNGS-GRIFF DIN00-DIN3		1,000 STK
1	F301	0017146	00	FUSEHOLDER 160ADIN00		1,000 STK
1	F301	7600.983	00	HALTER FÜR SICHGRIFF DIN00 - DIN4A		1,000 STK
1	H08.	0017316	01	BULB 220VAC GN BASE E10		1,000 STK
1	H08.	0017318	01	LAMPHOLDER BASE E10 WITHOUT GLASS/BULB		1,000 STK
1	H08.	0017320	01	GLASS GN FOR LAMPH. 0017318 "HEATER ON"		1,000 STK
1	P009	0400862	01	CT DC 47A<IDC=<52A 70A<IDISCH=<77A		1,000 STK
1	P010	0400573	02	CT AC 72A<INV=<90A 70A<REC=<135A		1,000 STK
1	P013	0400635	02	CT AC 40A<INV=<48A 40A<REC=<70A		1,000 STK
1	Q020	0013031	01	LOAD SWITCH 3P 100A 2AX NO.NC		1,000 STK
1	Q050	7620.235	00	BYPASS MAN. SW. 1P. 3POS 63A 2AX NO.NC		1,000 STK
1	Q080	7605.234	00	AUTOMAT 1POL. K 6A GHS 281 0001 R0377		1,000 STK
1	Q080	7605.282	00	NEUTR.LEIT.TRENNER S2-NT GHS2701908R051		1,000 STK
1	Q090	0013031	01	LOAD SWITCH 3P 100A 2AX NO.NC		1,000 STK
1	R001	0003026	00	R 330R 50W 5% 50PPM		5,000 STK
1	R001	0052453	02	MOUNT. PLATE FOR 50W RESISTOR (SDC)		3,000 STK
1	R006	0003040	01	R 1K5 50W 5% 50PPM		2,000 STK
1	R006	0052453	02	MOUNT. PLATE FOR 50W RESISTOR (SDC)		1,000 STK
1	S001	0014978	01	LADE/ENTLADESCHALTER CA10 DK6957-600E		1,000 STK
1	S001	0052467	01	PLATE CHARGE SWITCH		1,000 STK
1	T004	0396083	02	PSU TRAF0 SUB. ASS. 220V-20% / 240V+20%		1,000 STK
1	V001	0400518	01	CHARGE LED-PRINT		1,000 STK
1	Z3L1	0400681	01	RFI BOARD PH-N 277VAC UL		1,000 STK
1	Z3N.	0400681	01	RFI BOARD PH-N 277VAC UL		1,000 STK
**	Ende	**				